

GTF LED - Illuminazione cunicolo per passaggio tubi

Cliente: A.C.E.A. Pinerolese
 Codice cliente: 101019
 Luogo di installazione: Pinerolo (TO)



Esposizione del problema:

Infiltrazione d'acqua nelle plafoniere, con conseguente ossidazione dei componenti e lampade frequentemente fuori servizio

Soluzione:

Installazione di lampade tubolari stagne GTF GIFAS a LED 16W IP68 in catenaria

